

Maemosens Vandværk Andelsselskabet
Kogsbøllevvej 51
5800 Nyborg
Att.: ASC0064954

Rapportnr.: AR-15-CA-00378061-01
Batchnr.: EUDKVE-00378061
Kundenr.: CA0005668
Modt. dato: 04.12.2015

Analyserapport

Prøvested: Maemosens Vandværk Vandværket - 82898 - V02200056 / 4495005600
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøvedtagnings: 04.12.2015 kl. 11:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 04.12.2015 - 08.12.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk.

Lab prøvenr.:	80296759	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Turbiditet	0.22	FTU	0.3	0.05	DS/EN ISO 7027	20	
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert		
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert		
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002		
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml	5	1	ISO 6222:2002		
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	0.008	mg/l	0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10	
Nitrit	< 0.001	mg/l	0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A	
Vandtemperatur	9.4	°C			DS/EN ISO 19458	A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Maemosens Vandværk Andelsselskabet, Larsen, Kogsbøllevvej 51, 5800 Nyborg
Nyborg Kommune, Irene Andersen, Torvet 1, 5800 Nyborg
Nyborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg
Østfyn Vvs Og Energiservice, Hans Erik Christensen, Tårup Byvej 25A, 5871 Frørup

08.12.2015

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.