

**Maemosens Vandværk Andelsselskabet**  
**Kogsbøllevvej 51**  
**5800 Nyborg**  
**Att.: ASC0064954**
**Rapportnr.:** AR-16-CA-00397840-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00397840  
**Kundenr.:** CA0005668  
**Modt. dato:** 18.02.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Maemosens Vandværk Vandværket - 82898 - V02200056 / 4495005600  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøvedtagning:** 18.02.2016 kl. 07:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 18.02.2016 - 22.02.2016

**Prøvemærke:** Afgang vandværk.

Lab prøvenr:	80331392	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Turbiditet	0.07	FTU	0.3		0.05	DS/EN ISO 7027	20
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.		1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.		1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	1	CFU/ml	50		1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml	5		1	ISO 6222:2002	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.019	mg/l	0.05		0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.003	mg/l	0.01		0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	8.4	°C				DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

**Kopi til:**

 Maemosens Vandværk Andelsselskabet, Larsen, Kogsbøllevvej 51, 5800 Nyborg  
 Nyborg Kommune, Irene Andersen, Torvet 1, 5800 Nyborg  
 Nyborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg  
 Østfyn Vvs Og Energiservice, Hans Erik Christensen, Tårup Byvej 25A, 5871 Frørup

22.02.2016

 Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☉): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**